

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 59»
(МДОУ «Детский сад № 59»)
ул. Красноперекопская, д.9 ул. Маланова, д.2а
г. Ярославль, 150002
тел/факс: 75-57-96
e-mail: yardou059@yandex.ru
ОКПО 50943238, ОГРН 1027600789094
ИНН/КПП 7605015823/760401001
01.04.2022 № 32
На № _____

Главное управление МЧС России по
Ярославской области
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
заведующего
МДОУ «Детский сад № 59»
Н.Ю. Мельниковой

Отчёт

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с предписанием № 53/1 от 10.03.2022 года, выданным Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области, нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки, частично устранены.

<i>Выявленные нарушения (из предписания)</i>	<i>Внесённые изменения (что и где изменили отдельно по каждому нарушению)</i>
1. Отсутствует ограждение на скатной кровле здания.	1. Не требуется, т.к. высота здания в соответствии с техническим паспортом - Н=6,69 м.
2. Отдельно стоящее хозяйственно-бытовое здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	2. Выполнен проект системы АПС и СОУЭ от 31.12.2019г. Письмо в ДО мэрии г.Ярославля на выделение фин.средств на оплату выполнения проекта АПС и СОУЭ на сумму 108,326 тыс. рублей от ноября 2019г., ноября 2020г., ноября 2021 года.

Руководитель организации заведующий
(должность)



Н.Ю. Мельникова